

BUTLLETÍ D'ANÀLISI

1 / 1

AIGUA DE CONSUM

Referència: 24A/8309

Identificació del Client

Client: MP PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL
Adreça: Ctra. Mas Oliva, 39 17480 ROSES

Punt de recollida: AIXETA N° 103

Identificació de la Mostra

Mostra recollida per:	David Alcalde Ribas (Nutrilab)	Dia/Hora de recollida:	05/06/2024 12:10
Envasos:	1PeTiosulfat Sòdic (120mg/L) 0,5L+1P 0,5L	Entrada al laboratori:	05/06/2024 13:50
Procediment de mostreig:	PNT 02 OBT-mos	Inici d'anàlisi:	05/06/2024
Descripció de la mostra(@):	AIGUA DE XARXA	Fi d'anàlisi:	10/06/2024

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Paràmetre Mètode	Resultat Unitat	Valor paramètric
Qualitat Organolèptica		
Olor 25°C <small>PNT 24 MET-fqa / Índex de dilució</small>	1 índex dilució	3
Sabor 25°C <small>PNT 25 MET-fqa / Índex de dilució</small>	1 índex dilució	3
Terbolesa <small>PNT 56 MET-fqa / Nefelometria</small>	< 0,3 NTU	4,0
Indicadors de Qualitat		
Diòxid de Clor (in situ) <small>PNT 07 MET-fqa / Colorimetria amb DPD</small>	0,3 mg/L	-
# Conductivitat 20°C <small>PNT 02 MET-fqa / Electrometria</small>	451 µS/cm	2500
Oxidabilitat <small>PNT 06 MET-fqa / Oxidabilitat al permanganat</small>	1,9 mg/L O ₂	5,0
# pH <small>PNT 01 MET-fqa / Electrometria</small>	6,5 unit. pH (24,7°C)	6,5 - 9,5
Qualitat Microbiològica		
# Escherichia coli <small>ISO 9308-2: 2014 / Recompte per NMP</small>	0 NMP/100 mL	0
# Enterococs intestinals <small>ISO 7899-2: 2000 / Recompte per filtració</small>	0 ufc/100 mL	0
Indicadors de Qualitat		
Bacteris coliforms <small>ISO 9308-2: 2014 / Recompte per NMP</small>	0 NMP/100 mL	0
Recompte colònies a 22°C <small>PNT 02 MET-mai / Recompte en placa</small>	< 1 ufc/mL	100

Normativa aplicable: Reial Decret 3/2023

(@): Informació aportada pel client sota la seva responsabilitat. El laboratori no es fa càrrec de la informació aportada pel client.

Emissió del Butlletí: 11/06/2024



Antoni Montaner i Roviras
Direcció Tècnica