

BUTLLETÍ D'ANÀLISI

1 / 1

AIGUA DE CONSUM

Referència: 25A7481

Identificació del Client

Client: MP PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL
Adreça: Ctra. Mas Oliva, 39 17480 ROSES

Punt de recollida: AIXETA N° 103

Identificació de la Mostra

Mostra recollida per#:	David Alcalde Ribas (Nutrilab)	Dia/Hora de recollida:	04/06/2025 11:50
Envasos:	1PeTiosulfat Sòdic (120mg/L) 0,5L+1P 0,5L	Entrada al laboratori:	04/06/2025 13:14
Procediment de mostreig:	PNT 02 OBT-mos	Inici d'anàlisi:	04/06/2025
Descripció de la mostra(@):	AIGUA DE XARXA	Fi d'anàlisi:	09/06/2025

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Paràmetre Mètode	Resultat Unitat	Valor paramètric
Qualitat Microbiològica		
# Escherichia coli ISO 9308-2: 2014 / Recompte per NMP	0 NMP/100 mL	0
# Enterococs intestinals ISO 7899-2: 2000 / Recompte per filtració	0 ufc/100 mL	0
Qualitat Organolèptica		
Olor 25°C PNT 24 MET-fqa / Índex de dilució	1 índex dilució	3
Sabor 25°C PNT 25 MET-fqa / Índex de dilució	1 índex dilució	3
Terbolesa PNT 56 MET-fqa / Nefelometria	< 0,3 NTU	4,0
Indicadors de Qualitat		
Diòxid de Clor (in situ) PNT 07 MET-fqa / Colorimetria amb DPD	0,1 mg/L	-
# Conductivitat 20°C PNT 02 MET-fqa / Electrometria	461 µS/cm	2500
Oxidabilitat PNT 06 MET-fqa / Oxidabilitat al permanganat	< 0,5 mg/L O2	5,0
# pH PNT 01 MET-fqa / Electrometria	7,1 unit. pH (24,8°C)	6,5 - 9,5
Bacteris coliforms ISO 9308-2: 2014 / Recompte per NMP	0 NMP/100 mL	0
# Recompte colònies a 22°C PNT 02 MET-mai / Recompte en placa	4 ufc/mL	100

Normativa aplicable: Reial Decret 3/2023

(@): Informació aportada pel client sota la seva responsabilitat. El laboratori no es fa càrrec de la informació aportada pel client.

Emissió del Butlletí: 09/06/2025

Antoni Montaner i Roviras
Direcció Tècnica